

alarmOBSERVER con intervento

In caso di monitoraggio della connessione del vostro collegamento alarmNET, in caso di guasto viene chiamata una centrale d'intervento (Securitas) secondo la precedente direttiva di Certas. **Abbiamo configurato alarmOBSERVER secondo le istruzioni precedenti.**

La tua azienda d'intervento viene visualizzata nell'elenco degli oggetti.

Indirizzi di notifica di oggetto

Società d'intervento:

È possibile visualizzare e regolare queste impostazioni per ogni segnale alarmOBSERVER. Se selezionate il segnale corrispondente in AIN sotto dettagli,

<input type="checkbox"/>	Nome ↕	Tipo ↕
<input type="checkbox"/>	Interruzione della connessione	alarmOBSERVER

troverete le impostazioni per l'intervento in basso a destra.

Disponibilità all'intervento Securitas Zürich / aO

Presenza  Diretto

Assenza  Diretto

[+ Aggiungi](#) [✓ Salvare le modifiche](#)

Le impostazioni dell'intervento possono essere definite separatamente per la presenza e l'assenza.

Le scelte possibili sono:

- **Nessun intervento**
- **Solo su richiesta** (in caso di malfunzionamento, l'intervento può essere richiamato manualmente sull'applicazione mobile)
- **Ritardo** (può anche selezionare per quanto tempo le offerte devono essere ritardate (1 - 50 min.))
- **Diretto** (il richiamo avviene direttamente quando si verifica il guasto)



Ha bisogno di aiuto?
0848 910 111