


# Nota informativa su alarmDSL



## Colloquio sull'installazione e ordinazione

### Obiettivi

- Definire il collegamento di servizio e l'ubicazione dell'alarmDSL
- Fissare un appuntamento per l'attivazione
- Compilare in ogni parte il modulo di ordinazione ([igtus.ch/it/alarmdsl](http://igtus.ch/it/alarmdsl)) e inviarlo a [alarmdsl@igtus.ch](mailto:alarmdsl@igtus.ch)



## Adeguamenti all'oggetto per l'installazione


### Tenete conto dei requisiti speciali del installatore d'impianto

- Montaggio presa TT e presa 230 V
- Installazione del router dell'alarmDSL nel posto definito
- Portare il cavo di rete dal router all'impianto di segnalazione pericoli (1,5 m riserva)



## Verificare l'installazione

- Attivazione del router preconfigurato dell'alarmDSL
- Verifica del collegamento; a tal proposito utilizzare il tool «Port-Checker» ([igtus.ch/it/portchecker/](http://igtus.ch/it/portchecker/))



## Notifica di conclusione

- Notifica di conclusione all'installatore.